URZĄD
Wydział
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel. 0-46/830-91-40

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | promuje łódzkie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Łowicz 26.06.2019

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu przy ulicy Sienkiewicza 62"
numer postępowania: IR 271.2.7.2019

W związku z pytaniami do SIWZ dotyczących w/w przetargu Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Wg rozdziału 6 SIWZ - w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego należy złożyć min. karty katalogowe mebli i płyt meblowych, na wezwanie - także Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza będzie zobowiązany złożyć w/w karty, natomiast w specyfikacji technicznej (załącznik do SIWZ) w p.2.5 podano, ze karty katalogowe należy złożyć wraz z ofertą. Prosimy o potwierdzenie, czy w/w karty katalogowe należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, jak podano w SIWZ.

Odpowiedź 1

Karty katalogowe zaproponowanych urządzeń należy złożyć na wezwanie Zamawiającego –rozdział 6 pkt 15 SIWZ

Pytanie 2

Zamawiający w rozdziale 15 SIWZ podaje, że cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, jednocześnie, że Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia zestawienia cenowego znajdującego się w kosztorysie inwestorskim. Prosimy o potwierdzenie, czy wraz z ofertą należy obligatoryjnie złożyć szczegółowy kosztorys cenowy? Czy Zamawiający wymaga dowolnej formy takiego kosztorysu z cenami jednostkowymi (zawierającego wszystkie koszty dla danej pozycji wyposażenia), przygotowanego w oparciu o kosztorys - przedmiar dołączony do SIWZ? Prosimy o udostępnienie edytowalnej formy (w excel) tego formularza kosztorysu, gdyż do SIWZ dołączony został w formacie pdf i ath.

Odpowiedź 2

Zamawiający na stronie internetowej zamieścił kosztorys w formie edytowalnej, na podstawie którego należy dokonać wyceny przedmiotowego zadania. Kosztorys należy złożyć przed podpisaniem umowy, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę. Wersja papierowa kosztorysu (wydruk) musi zawierać wszystkie informacje, jakie są zawarte w zamieszczonym kosztorysie. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać kolejności pozycji ani dokonywać ich scaleń. Zamawiający nie posiada kosztorysu w pliku excel.

Pytanie 3

Lady biblioteczne - na frontach występuje logo, czy należy je uwzględnić? Prosimy o podanie, z jakiego materiału najeży wykonać.

Odpowiedź 3


W zadaniu należy uwzględnić wszelkie loga i napisy jakie znajdują się na meblach. Litery należy wykonać z folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne. Wysokość liter 10 cm. Kolor i wzór czcionki do ustalenia w Inwestorem na etapie montażu mebli.

Pytanie 4
Dozownik do mydła i pojemnik na ręczniki (lp.42, przedmiar) - czy mają być wykonane ze stali nierdzewnej, czy z tworzywa? Prosimy o opis i podanie parametrów.




Odpowiedź 4
- pojemność zbiornika 1000 ml
- mydło uzupełniane z kanistra
- przeznaczony do montażu w blacie przy umywalce
- dozownik może być montowany, jako element systemu centralnego dozowania

Pytanie 5
Kosze z kołnierzami (Lp.44, 51, przedmiar) - prosimy o opis i podanie parametrów.
Odpowiedź 5
Kosz
- pojemność 30 litrów
- regulowana głębokość montażu
- stal nierdzewna matowa
- uchwyt kosza do montażu ściennego pod blatem
- kosz zestawiany z uchwytu w celu opróżnienia



Kołnierz kosza
- wykonany ze stali matowej
- wymagana średnica otworu w blacie 152 ÷ 156 mm




Pytanie 6
System centralnego zasilania do dozowników - dla ilu dozowników?
Odpowiedź 6
System centralnego zasilania do dozowników umieszczony jest w toalecie damskiej i męskiej w przyziemiu. Czyli zamontowane musza być dwa systemy centralnego zasilania dozowników dla trzech dozowników każdy.

Pytanie 7
Wieszak podwójny (Lp.52, 58, 65, przedmiar) - z jakiego materiału?
Odpowiedź 7
Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa.

Pytanie 8
Uchwyt szczotki (Lp.54, 62, przedmiar) - z jakiego materiału?
Odpowiedź 8
Uchwyt szczotki toaletowej ze szczotką wykonany ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa. Płytka montażowa kolor antracyt. W komplecie szczotka z wymienna główką.



Pytanie 9
Lustro uchylne (Lp.56, przedmiar) - prosimy o podanie wymiarów.
Odpowiedź 9
Lustro uchylne stal nierdzewna, powierzchnia matowa w komplecie lustro o grubości 5 mm i wymiarach 600 x 450 mm



Pytanie 10
Roboty wykończeniowe (Lp.66-69, przedmiar) - czy przedmiot zamówienia obejmuje także te prace? Prosimy o opis, specyfikacje i rysunki.
Odpowiedź 10
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie prac wykończeniowych zawartych w kosztorysie w pozycji od 66 do 69. Opis techniczny co należy wykonać zawarty został w kosztorysie.
W pozycji 67 – balustrada schodowa ze stali nierdzewnej wysokość od środka stopnia minimum 110 cm, rozstaw szczebli maksymalnie 12 cm (balustrada musi być zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi)
W pozycji 68 – obudowę elementów konstrukcyjnych należy wykonać płytami meblowymi o grubości 12 cm (kolor do ustalenia z inwestorem), krawędzie płyt musza być wykończone okleiną w kolorze płyty. Konstrukcja wsporcza wykonana z profili aluminiowych lub innych zapewniających trwały montaż i użytkowanie. W wycenie

pozycji należy przewidzieć uzupełnienie malowania po pracach montażowych oraz uzupełnienie szpar pomiędzy płytami a ścianami i sufitami.
W pozycji 70 – dostosowanie kratek wentylacyjnych polega na wyprowadzeniu istniejących kratek i zamontowanie ich w płycie meblowej (obudowie). W wycenie należy przyjąć 18 kratek metalowych w kolorze płyty meblowej (dopuszcza się pomalowanie kratek) wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, długość elementów przyłączeniowych (elementy stalowe) od 6 do 12 cm.

Pytanie 11
Ścianka ekspozycyjna 4 szt., 100x200 cm - prosimy o podanie z jakich materiałów ma być wykonana, podanie rodzaju i ilości oświetlenia, ilości łączników
Odpowiedź 11
Ścianki wystawiennicze stojące na bazie profilu aluminiowego (srebrny mat) , wypełnienie płyta PCV 4 mm. , łączone profilem o cechach zawiasu (brak prześwitów) , możliwość ustawiania pod dowolnym kątem. Możliwość ekspozycji dwustronnej. Oświetlenie ledowe (230V) w każdej ściance.



Pytanie 12
Donica z roślinnością - prosimy o podanie wymiaru donic, rodzaju materiału, a także podanie typu i ilości sztucznych roślin.
Odpowiedź 12
Donica z roślinnością z tworzywa sztucznego, kamienia wraz z roślinnością z wypełnieniem donicy kamieniem dekoracyjnym. Wysokość donicy 120 cm, szerokość 90 cm, głębokość 34 cm. Roślina to sztuczna trawa w ilości minimum 3 sztuk w donicy.




Pytanie 13

W zestawieniu mebli "gotowych/do kupienia" jest biurko komputerowe 70x140 cm, ale brak jest opisu, rysunku. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 13

Należy zakupić 4 biurka komputerowe o wymiarze 70x140 cm wykonane z płyty meblowej o grubości 18 cm w kolorze dąb jasny z oklejonym obrzeżem. W biurku musi być zamontowana półka pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych.



UWAGA - Wyjaśnienie

W załączonym pliku graficznym pod nazwą Projekt wnętrza – lokalizacja lustra wskazano kolorem zielonym lokalizację lustra przyklejanego do ściany. Lustro musi być wykonane ze szkła bezpiecznego nietłukącego, dopuszcza się klejenie lustra z elementów. Powierzchnia lustra do przyklejenia wynosi 10 m². Wycenę lustra należy wykonać poprzez dopisanie do kosztorysu pozycji nr 71 pod nazwą Lustro do przyklejenia.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Krzysztof [illegible]