

Łowicz *13.12* 2019 r.

Oferenci

postępowania przetargowego

Numer sprawy: IR.271.2.10.2019.WR

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na: „Budowie budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu”

W związku z pytaniami do SIWZ dotyczących w/w przetargu Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

„Proszę o informację jaka ma być wanna do odnowy biologicznej, w kosztorysie nie ma poza nazwą do odnowy biologicznej ? czy chodzi o zwykłą wannę czy z hydromasażem, czy inną ?”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje że, w wycenie pozycji 463 należy przyjąć wannę akrylową wolnostojącą przysścienną o minimalnych wymiarach wewnętrznych 170cm x 70cm, z bokami zabudowanymi systemowo.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński