

MIASTO ŁOWICZ

99-400 Łowicz

Pl. Stary Rynek 1

REGON 750148621, NIP 834-188-25-02

Oferenci

postępowania przetargowego

Numer sprawy: IR.271.2.7.2022.WR

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu**”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Urzędu w dniu 05.08.2022 r. sprawie postępowania przetargowego udzielamy wyjaśnień:

Pytanie nr 1: „Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych poszczególnych branż. Brakuje przekroju zbrojenia ław fundamentowych, zestawienia stali do zbrojenia, zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej. Brakuje projektu zagospodarowania terenu z przekrojami utwardzenia terenu.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej dodatkowe rysunki uzupełniające w pliku „Uzupełnienie rysunki”.

Pytanie nr 2: „Czy Wykonawca może modyfikować załączone przedmiary? W udostępnionych występują błędy - np. Dział fundamenty - pozycja 17 obmiar powinien być około 10 razy większy, a w pozycji 18 - 5 razy większy.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że zgodnie zapisami w SWZ 15.3: „Kosztorys ofertowy szczegółowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w załączonym do SWZ Kosztorysie. (załącznik nr 13). Załączony do specyfikacji przedmiar robót/kosztorys jest wymagany do sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w przedmiarze robót/kosztorysie, na przykład poprzez pominięcie pozycji przedmiarowej, zmianę jej wielkości, opisu itp. bez wyrażenia zgody przez Zamawiającego, wyrażonej przed terminem składania ofert. Kosztorys stanowi zestawienie elementów poddanych wycenie i zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ, jest wymagany od wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego. Kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed wyznaczoną datą podpisania umowy w formie zawierającej następujące pozycje kosztorysowe: Lp., podstawę wyceny, opis zgodny z opisem w przedmiarze robót, jednostkę miary, nakłady, koszt jednostkowy, robociznę, materiały i sprzęt, zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny w

postaci tabeli wraz z ich cenami. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji nakładów robocizny, materiałów i sprzętu przez Wykonawcę, jeżeli nie obniży to, jakości wykonanych robót. Kosztorys umożliwia Zamawiającemu kontrolowanie przebiegu prac i regulowanie faktur Wykonawcy uwzględniając postęp prac oraz prawidłowe wprowadzenie inwestycji, jako środka trwałego na stan Miasta.”, dopuszcza się modyfikacje przedmiaru robót za zgodą Zamawiającego przed terminem składania ofert.

W związku z powyższym zawiadamia, że w pozycji przedmiaru robót 17 należy do wyceny przyjąć wartość 18,5m³, w pozycji przedmiaru robót 18 należy do wyceny przyjąć wartość 66,2m³.

Pytanie nr 3: „w OPISIE TECHNICZNYM do zamiennego projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budowy budynku zaplecza stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stronie 11 umieszczony jest zapis o trybunach. Czy w zakresie zadania jest budowa trybun? Jeżeli tak proszę o informacje gdzie i podanie ich parametrów.”

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje budowy trybuny w obrysie budynku. Zapisy w opisie technicznym są błędami pisarskim.

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Grzegorz Pełka