

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego pod nazwą „Zakup linarium i modernizacja nawierzchni na placu zabaw w parku Błonie w Łowiczu” Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Wysokość swobodnego upadku projektowanego linarium wynosi 211 cm. W związku z tym projektowana nawierzchnia z płyt SBR o grubości 40 mm jest niewystarczająca gdyż gwarantuje bezpieczeństwo dla upadku z wysokości 1,2 - 1,3 m (w zależności od producenta). Jaką grubość nawierzchni należy ułożyć w strefie bezpiecznej linarium, taką jak na pozostałej powierzchni placu czy odpowiadającą parametrom projektowanego urządzenia?

Odpowiedź 1

W strefie bezpieczeństwa wyznaczonej przez urządzenie zabawowe należy ułożyć płyty gwarantujące bezpieczeństwo upadku określone przez producenta zabawki.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie producenta zjazdu linowego w którym należy dokonać wymiany oprzyrządowania. Każdy z producentów stosuje odmienne rozwiązania techniczne i informacja ta pomoże zaproponować właściwe podzespoły.

Odpowiedź 2

Producentem zjazdu linowego jest firma AUKAM.

Pytanie nr 3

Jaki podmiot ma wykonać przegląd zerowy?

Odpowiedź 3

Przegląd „0” wykonuje osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane. Wykonanie przeglądu jest po stronie Wykonawcy placu zabaw.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

Grzegorz Kucharski