

ODPIS

STAROSTA ŁOWICKI

Łowicz, 2021-10-25

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Znak sprawy: **GKN.6630.9.2021**
2. Termin narady: **2021-10-25**
3. Przedmiot narady: **sie elektroenergetyczna**
4. Lokalizacja: **m.Łowicz, obr b Górki**

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII
I NIERUCHOMOŚCI
ul. Stanisławskiego 30a,
99-400 Łowicz

5. Miejsce narady

6. Sposób przeprowadzenia narady: **Za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

7. Wnioskodawca: **PELDOM Sp. z o.o.**

05-600 Grójec

Maratońska 15/3

8. Inwestor: **Nabywca Miasto Łowicz Stary Rynek 1 Odbiorca Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu ul. Kaliska 6 99-400 Łowicz**

9. Przewodnicząca narady: **aneta Fijałkowska-Olba**

10. Informacje dodatkowe:

- a. Przedmiotem narady jest wyłączenie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- b. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- c. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276).

11. Stanowiska uczestników narady:

Lp	Nazwa instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko Data
1	Gmina Miasto Łowicz	Zwiadomiony. Nie wyraża opinii.	
2	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Łódź - Rejon Łowicz	Zwiadomiony. Nie wyraża opinii.	
3	ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock	nie dotyczy ENERGA	Krzysztof Nowak 2021-10-19 07:30:46

4	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	Zwiadomiony. Nie wydno opinii.	
5	ITV Media Sp.z o.o.	brak uwag	Łukasz Sala 2021-10-20 07:50:24
6	Zakład Usług Komunalnych	brak uwag	Dariusz Marczak 2021-10-22 14:31:43
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi	W miejscach skrzyżowania z projektowanym gazociągami należy zachować odległość pionową min. 20 cm. Prace ziemne prowadzi się we wzajemnej koordynacji z budowlami gazociągów i pod nadzorem Gazowni w Skierniewicach. Na czynności nadzoru należy złożyć pisemne zlecenie	Magdalena Białkowska 2021-10-18 11:26:28

Z up. Starosty

aneta Fijałkowska-Olba
kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

/Podpis/