



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WL.ZUZ.4210.1029.2025.AS

INFORMACJA o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz.216), podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek spółki wniosek spółki Bracia Urbanek Sp. z o.o., ul. Katarzynów 59F, 99-400 Łowicz, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Mamrot zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- a) dwóch stawów ziemnych SW1 zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4811/2, 4810/2 i 4809 obręb 0005 Kostka, gmina Łowicz oraz stawu SW2 zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4818/4, obręb 0005 Kostka, m. Łowicz, powiat łowicki, woj. łódzkie;
- b) czterech wylotów wód deszczowych lub roztopowych Wyl 1 o średnicy $\varnothing$ 400 mm Wyl 2 o średnicy $\varnothing$ 315 mm, Wyl 3 o średnicy $\varnothing$ 500 mm do stawu SW1 zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4811/2, obręb 0005 Kostka, przy czym wylotem Wyl 3 odprowadzane będą również oczyszczone wody popłuczne, powstające po płukaniu filtrów ze stacji uzdatniania wody na terenie zakładu Bracie Urbanek sp. z o.o. oraz wylotu Wyl 4 o średnicy $\varnothing$ 315 mm do stawu SW2, obręb 0005 Kostka, m. Łowicz, powiat łowicki, woj. łódzkie;
- c) drenażu rozsączającego wody opadowe lub roztopowe w gruncie, składającego się z połączonych ze sobą rur drenażowych PVC $\varnothing$ 315 mm na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4818/2, obręb 0005 Kostka, m. Łowicz, powiat łowicki, woj. łódzkie, zaś nadmiar tych wód odprowadzony zostanie wylotem Wyl4 o średnicy $\varnothing$ 315 mm do stawu SW2;

- 2. usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z utwardzonych terenów za pomocą wylotów Wyl 1, Wyl 2 i Wyl 3 do stawu SW 1 oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów budynków do drenażu rozsączającego, w celu ich rozsączenia w gruncie, nadmiar tych wód odprowadzony zostanie wylotem Wyl 4 do stawu SW2, w ilości:**

urządzenie wodne	$Q_{\max.s}$	$Q_{\text{śr.rok}}$
	m ³ /s	m ³ /rok
Wyl1	0.094	3 448.01
Wyl2	0.045	1 660.93
Wyl3	0.166	6 073.28

drenaż rozsączający / Wyl4	0.036	1 329.42
----------------------------	-------	----------

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

$S_{\text{węglowodory ropopochodne}} = 15 \text{ mg/l}$

$S_{\text{zawiesina ogólna}} = 100 \text{ mg/l}$

3. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód popłucznych powstających [popłukaniu filtrów ze stacji uzdatniania wody na terenie zakładu poprzez wylot Wyl 3 do projektowanego stawu ziemnego SW1, w ilości:

$Q_{\text{max.s}} = 0,0033 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{dop..roczne}} = 4\,380,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

$S_{\text{żelazo ogólne}} = 10 \text{ mgFe/l}$

$S_{\text{zawiesina ogólna}} = 35,0 \text{ mg/l}$

Niezależnie od powyższego zawiadamia się, iż informacja o toczącym się postępowaniu, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 216), została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona w biuletynie informacji publicznej urzędu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Stosownie do brzmienia art. 73 ustawy k.p.a., informuje się, że stronie przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, z którymi zapoznać się może w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu przy ulicy Ekonomicznej 6, 99-400 Łowicz, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych w godz. 8.00 - 15.00, po uprzednim umówieniu się z osobą prowadzącą postępowanie.

Jednocześnie informuję, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie można składać (na piśmie lub osobiście) na adres tutejszego organu w terminie 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny.

Po upływie powyższych terminów zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia);
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + aa

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk, tel. /46/ 811 50 60 wew.33, e-mail: anna.stanczyk@wody.gov.pl