

Łowicz 12.02.2015r

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony oznaczony hasłem:

„Budowa drogi ulicy Starościńskiej Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu”
–numer postępowania 271.2.1.2015

W związku z pytaniami do SIWZ dotyczących w/w przetargu Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Z uwagi na charakter i złożoność zamówienia, brak dokumentacji hydrologicznej i brak pozwolenia wodnoprawnego w związku z otrzymanymi odpowiedziami przekazanymi przez inwestora w dniach 4, 5, 6 i 9.02.2015r zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.02.2015r.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie widzi konieczności zmiany terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2015 roku do godziny 11.00.

Pytanie 2

„W przesłanym postanowieniu znak WST.SK660.46.2014.PL z dnia 6 marca 2014r. jest mowa o tym że: „Wojewódzki konserwator Zabytków w Łodzi uznał wniosek na zasadny i w projekcie decyzji zezwala na usunięcie drzew (i krzewów, do czego jednak niniejsze postanowienie się nie odnosi) w terminie do 31 grudnia 2014r.

Czy zamawiający posiada dokument zezwalający na wycinkę drzew przy realizacji Kontraktu w 2015r.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający zamieścił decyzje o wycince drzew na stronie internetowej w zakładce „Decyzje Broniewskiego”.

Pytanie 3


„ W specyfikacji technicznej w pkt 3.6 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie tabela 1. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy podana jest nasiąkliwość max 0.5% jest to wartość zawyżona w stosunku do normy na którą się powołuje tj. PN-S 06102 prosimy o przywrócenie zapisów z normy.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

W ofercie w pkt 3.6 Tabela nr 1 Specyfikacji Technicznej należy przyjąć nasiąkliwość kruszywa łamanego max 3%.

Z poważaniem

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński